

FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI ADEGUAMENTO DELLE COPERTURE DEI PADIGLIONI ESPOSITIVI DI FIERA MILANO RHO

* * *

QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO N. 3

Si chiede conferma che il carico massimo a disposizione per l'eventuale nuova sovra-copertura incluso l'impianto fotovoltaico dovrà essere non superiore a 18 kg/m².

CHIARIMENTO N. 3

Il valore del carico accidentale massimo di 18 kg/mq complessivi (comprensivo di pannelli e considerabile come uniformemente distribuito sull'intera superficie delle coperture) è da ritenersi orientativo; il calcolo dovrà essere sviluppato in una successiva fase progettuale, anche in relazione alla tipologia e distribuzione dell'impianto fotovoltaico sulle coperture.

QUESITO N. 4

Si chiede conferma della possibilità di modificare parzialmente l'altezza dei cordoli perimetrali di circa 20 cm, con conseguente (seppur minima) modifica dei prospetti.

CHIARIMENTO N. 4

Si conferma la possibilità di modifica ipotizzata.

QUESITO N. 5

Si chiede conferma dell'eventuale possibilità di effettuare un intervento campione della soluzione proposta in scala 1:1 da rimuovere immediatamente dopo il test, con ripristino dello stato dei luoghi.

CHIARIMENTO N. 5

Si conferma la disponibilità a consentire l'esecuzione della campionatura indicata, previ accordi da definire con Fondazione Fiera.